

Rapport d'analyse Page 1 / 3
Edité le : 23/09/2026

S.I.E DU THIERS

601 Route du Sougey
73610 ST ALBAN DE MONTBEL

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA26-24981		
Identification échantillon :	SLA2609-5994-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE	
Doc Adm Client (1) :	ARS73		
UGE (1) :	0003 - SYNDICAT DU THIERS		
Nom de l'exploitant (1) :	SYNDICAT DU THIERS		
Nom de l'installation (1) :	LA SAPINIERE	Type (1) : CAP	Code (1) : 002740
PSV (1) :	0000003013		
Point de surveillance (1) :	SOURCE DE LA SAPINIERE		
Localisation exacte :	PUIT		
Département / Commune (1) :	73 / ENTREMONT-LE-VIEUX		
Coordonnées GPS du point (x,y) :	X : 45,4427935000	Y : 5,9038380200	
Nature (1) :	Eau de ressource souterraine		
Type d'eau (1) :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE		
Motif du prélèvement (1) :	CS	Type de visite (1) : AU	Type Analyse (1) : AR
Réception :	Réception au laboratoire le 17/09/2026 à 14h12		
Prélèvement :	Prélevé le 17/09/2026 à 12h03		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - COLOMBAT Johann		
	Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520		
	Conditions de prélèvements : PNN		
Traitement :	NEANT		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Date de début d'analyse le 17/09/2026 à 15h00

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Démontage du brise-jet	N.M.	-	Relevé terrain				
Désinfection du point de prélèvement	Aucun	-	Relevé terrain				
Prélèvement au 1er jet	Non	-	Relevé terrain				
Type de robinet	Bac/Bassin	-	Relevé terrain				
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Relevé terrain				

.../...

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 2 / 3

Edité le : 23/09/2026

Identification échantillon : SLA2609-5994-1

Destinataire : S.I.E DU THIERS

Doc Adm Client (1) : ARS73

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
Odeur (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C			
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	6.6	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			#
Analyses microbiologiques							
Coliformes	>100	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)			#
Entérocoques intestinaux	3	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	10000		#
Escherichia coli	30	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 (2000)	20000		#
Microorganismes aérobies à 36°C	44	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Spores d'Anaérobies Sulfito-Réducteurs	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			#
Caractéristiques organoleptiques							
Coloration	< 5	mg/l Pt	Spectrométrie	NF EN ISO 7887 méth. C	200		
Saveur	Acceptable	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 annexe C			
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique (à 25°C)	292	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888			#
pH	7.9	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Température de mesure du pH	19.6	°C	Electrochimie	NF EN ISO 10523			#
Turbidité	< 0.2	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			#

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7502, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Conductivité électrique corrigée à 25°C par un dispositif de compensation de température

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

Sarah PEUTIN
Responsable Laboratoire



point prélevé

