

ENTREMONT LE VIEUX

Granier

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Maître d'ouvrage	: Commune de ENTREMONT-LE-VIEUX		
Type épuration	: DISQUES BIOLOGIQUES		
Exploitant	: Commune de ENTREMONT-LE-VIEUX		
Date de mise en service	: 01/01/1974	Capacité :	200 EQH
Constructeur	: SABLA TEBA		11 kg de DBO5/j
Milieu récepteur proche	: Le Cozon (Ruisseau)		30 m ³ / j
Bassin Versant	: Guiers (Rivière)		
Service Police de l'Eau	: D.D.T.		
Agence de l'Eau	: RHÔNE-MEDITERRANEE-CORSE	Code station :	060973107001

Personnes présentes : M. Jordan LEJEUNE (commune)

Technicien visite : Nicolas MARCEL

Météo jour visite : BEAU

Météo jour précédent : BEAU

SYNTHESE DE LA VISITE

La station d'épuration bénéficie d'un entretien satisfaisant.

L'exploitant nettoie le dégrilleur une fois par semaine.

Les boues du décanteur-digesteur ont été soutirées à l'automne 2022 (environ 5 m³).

Lors de la visite, peu de boues étaient présentes en surface de digesteur.



Décanteur-digesteur

L'ensemencement des biodisques est à 1/3 de capacité environ.



Disques biologiques

L'aspect du clarificateur était correct, il n'y avait pas de flottant en surface et les boues recirculées étaient peu concentrées.



Recirculation des boues

La station d'épuration est vétuste, elle va être mise hors service courant d'année 2023, les effluents du hameau de Granier vont être traités sur la station d'épuration d'Epernay (Chef-lieu). Les travaux de raccordement sont en cours. Actuellement, le réseau remonte jusqu'au hameau de Plan Martin.